

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 03.12.2018г

№ 66-06-12/11-5066-2018

При проведении внеплановой выездной проверки с 06.11.2018 по 03.12.2018

в отношении

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Росинка"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10-й мкр., 12 нет кв.нет
дата регистрации 01.10.1998
ИНН/ОГРН 6615006590 / 1026601126090

На объектах: 1 МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка" (624350, Свердловская обл г. Качканар, 10 микрорайон, 12)
2. МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка" (624320, Свердловская обл г. Качканар, 5 микрорайон, 70)
3. МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка" (624320, Свердловская обл г. Качканар, 4 микрорайон, 44)
рассмотрении представленных документов: акта от 03.12.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований: к программе производственного контроля, к оборудованию групповых ячеек, к оборудованию пищеблока, к проведению медицинских осмотров сотрудников, к параметрам искусственной освещенности, к дезинсекции, дератизации.

Нарушены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|---|--|--------------------------|----------------|-----------------|
| МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка" (624350, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, 12) | | | | |
| 1 | Обеспечить замену оконных блоков в групповых ячейках. Замену разбитых стекол проводить немедленно. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | П.8.5,8.6,17.1 | До 01.10.2019г. |
| 2 | Обеспечить наличие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на всех игровых площадках | СанПиН 2.4.1.3049-13 | П.3.9, 3.12 | До 01.10.2019г |
| МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка" (624320, Свердловская область г. Качканар, 4 микрорайон, 44) | | | | |
| 4 | Обеспечить замену оконных блоков в групповых ячейках. Замену разбитых стекол проводить немедленно. Не допускать использование пленки на оконных рамах. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | П.8.5,8.6,17.1 | До 01.10.2019г |

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва,

городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

в срок до 02.10.2019г.

1. План мероприятий «об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» с указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования городского округа Качканар.
2. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов(при наличии).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка", руководителя МДОУ "ЦРР-детский сад "Росинка"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

подпись

Перфильева Марина Владимировна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

Предписание получил:

Заведующей *Аннеттимова Татьяна Николаевна* *Росинка* 05.12.2018

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская область, г.Качканар, мкр-он 5,д. 16

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

| № п/п | срок | пункт ИД | нормативного документа | содержание мероприятия |
|-------|-----------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | До 01.10.2019г. | 1.8.2.8.6.17.1 | СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить замену оконных блоков в туалетных кабинках. |
| 2 | До 01.10.2019г. | 1.8.2.8.6.17.1 | СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить наличие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков на всех игровых площадках. |
| 3 | До 01.10.2019г. | 1.8.2.8.6.17.1 | СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить замену оконных блоков в туалетных кабинках. |
| 4 | До 01.10.2019г. | 1.8.2.8.6.17.1 | СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить замену оконных блоков в туалетных кабинках. |