

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуринского городского округа  
(наименование органа государственного надзора)

г. Качканар, ул. Крылова, 2-а, тел. 8 (34341) 3-58-32, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 48/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ «РОСИНКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Полудницын Е.Ю. Отдел надзорной деятельности и про- № 48  
филактической работы Качканарского  
городского округа, Нижнетуринского  
городского округа  
(наименование органа ГПН)

от « 17 » ноября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 23 » ноября 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 17 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Полудницын Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ «РОСИНКА») , г.Качканар, мкр. 10-й 12

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Решетникова Г.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты горизонтальное (и вертикальное) расстояние от извещателя (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильников менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 : п. 13.3.6	01.07.2020	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (не исправны 4, 5, 9, 10 лучи пожарной сигнализации).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	01.07.2020	
3	На объекте защиты допущен перевод установок с автоматического пуска на ручной.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 62	01.07.2020	
4	На объекте защиты истек срок службы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.50 ст.147	01.07.2020	
5	Углекислотные огнетушители установленные в помещении эл. щитовой не оборудованы раструбами.(МДОУ "РОСИНКА")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 464	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2021 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Полудницын Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«17» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Резерв  
(подпись)



(подпись)

Заведующий Решетникова И.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«18» декабря 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.