

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуринского городского округа**

(наименование органа государственного надзора)

г. Качканар, ул. Крылова, 2-а, тел. 8 (34341) 3-58-32, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 49/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ Д/С «РОСИНКА»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Полудницын Е.Ю. Отдел надзорной деятельности и про- № 49

филактической работы Качканарского
городского округа, Нижнетуринского
городского округа

(наименование органа ГПН)

от « 17 » ноября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 23 » ноября 2020 г. по 17 ч 00 мин. « 17 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Полудницын Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ Д/С «РОСИНКА») , г.Качканар, мкр. 5-й 70**

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Решетниковой Г.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
---------------	--	--	-----------------------	---------------------

	указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	01.07.2021	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения людей о пожаре а именно: в комнате №5, раздевалке комнаты №1, коридоре 2-го этажа световые указатели "Выход" находятся в не исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.07.2021	
3	В помещении актового зала, коридоре 2-го этажа, кабинете заведующей, кабинете психолога, складе зав.хоза автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	01.07.2021	
4	На объекте защиты дверь складского помещения не выполнена противопожарной с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа)(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются	СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2*, п.7.4	01.07.2021	

	ливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания)			
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	01.07.2021	
6	На объекте защиты горизонтальное (и вертикальное) расстояние от извещателей (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильника менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 : п. 13.3.6	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2021 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Полудницын Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

ру)

«17» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Месер

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«18» декабря 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.