

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуруинского городского округа
(наименование органа государственного надзора)

г. Качканар, ул. Крылова, 2-а, тел. 8 (34341) 3-58-32, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ Д/С «РОСИНКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Полудницын Е.Ю. Отдел надзорной деятельности и про- № 50
филактической работы Качканарского

городского округа, Нижнетуруинского

городского округа

(наименование органа ГПН)

от « 17 » декабря 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 23 » ноября 2020 г. по 15 ч 30 мин. « 17 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Полудницын Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» (МДОУ Д/С «РОСИНКА») , г.Качканар, мкр. 4-й 44

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Решетниковой Г.Н.



(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
------------------	---	---	-----------------------	------------------------

	указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	01.07.2021	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения людей о пожаре а именно: в комнате №5, раздвижная комната №3 световые указатели "Выход" находятся в не исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.07.2021	
3	В помещении №1 допускается эксплуатация неисправного дымового пожарного извещателя.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	01.07.2021	
4	На объекте защиты дверь складского помещения не выполнена противопожарной с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа)(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени	СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2*, п.7.4	01.07.2021	

	огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания)			
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	01.07.2021	
6	На объекте защиты горизонтальное (и вертикальное) расстояние от извещателей (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильника менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 : п. 13.3.6	01.07.2021	
7	складское помещение на первом этаже не оборудовано пожарными извещателями(МДОУ Д/С "РОСИНКА")	СП 5.13130.2009	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2021 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор по пожарному надзору
Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО Полудницын Евгений

Юревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«17» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Решетников

(подпись)



[Handwritten signature]

(подпись)

Заведующий Решетников Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» декабря 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.